Prüfinstitut Hoch
Lerchenweg 1
D-97650 Fladungen
Tel.: 09778–7480-200
hoch.fladungen@t-online.de www.brandverhalten.de

Hoch Fladungen

Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch
Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

KB-Hoch-220027

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 [1)]

CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to EN 13501-1 [1)]

Auftraggeber *Client*	**Georg + Otto Friedrich GmbH** Waldstraße 73 D-64846 Groß-Zimmern
Gegenstand *Subject*	**"PES-Fahnenstoff mit Inktex+® GS Ausrüstung"**
Beschreibung *Description*	weißer PES-Fahnenstoff mit Inktex+® GS Ausrüstung *white PES flag fabric with* Inktex+® GS *fire retardant*
Klassifizierung *Classification*	**B – s1,d0**
Berichtsdatum *Issue date*	20.01.2022
Geltungsdauer *Validity*	31.12.2026 [2)] (siehe Abschnitt 5.1 / *confer to section 5.1*)

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
The report comprises 5 pages and must not be used or reproduced partially or in extracts. For legal interests, only the German wording is decisive.

ANERKANNTE PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE Hoch Fladungen

[1)] EN 13501-1:2018
[2)] Verlängerung auf Antrag / *Prolongation on request*

Mitglied der egolf
notified body: 1508

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11005-01-00